Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
KRĀSLAVAS DAĻA
Rīgas iela 104, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601; tālr.: 65681691; fakss: 65623242; e-pasts: kraslava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Krāslavā
(izdošanas vieta)

2017.gada 20. martā.
(datums)

Krāslavas Valsts ģimnāzija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 4219902694
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Raiņa iela – 25, Krāslava,
Krāslavas novads, LV -5601
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/9.6-3.1-41.

2017.gada 16. martā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(pārbaudes datums(-i))

Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas inspektors majors Aleksandrs Sergejevs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties atbildīgo personu par ugunsdrošību V. Nalivaiko
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpas un teritorijas, Raiņa ielā – 25, Krāslavā, Krāslavas novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas 2016.gada 29.marta pārbaudes akts Nr.22/9.6-3.1-52.	p.1.	---

SAŅEMTS
Krāslavas Valsts ģimnāzijā
Nr. 1-04/120
31.03.2017.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām (neatbilst minimāla ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja)	2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi", (turpmāk teksta – Ugunsdrošības noteikumi, 249.punkts;	10.08.2018
2.	Nav veikta ugunsdzēsības aparātu vizuāla apskate (novērtējums)	Ugunsdrošības noteikumi, 267.punkts, 268.punkts;	20.04.2017
3.	Objektā neatbilst ugunsdrošības zīmes par ugunsgrēka gadījumā izsaukuma numuru (norāda tikai 112)	Ugunsdrošības noteikumi, 195.punkts;	01.08.2017
4.	Virtuve nav nodrošināta ar F klases ugunsdzēsības aparātu	Ugunsdrošības noteikumi, 255.punkts;	01.08.2017
5.	Virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju (ar minimālo izmēru 1,2m x1,2m	Ugunsdrošības noteikumi, 260.punkts;	01.08.2017
6.	Laboratorijas nav nodrošinātas ar otro ugunsdzēsības pārklāju (ar minimālo izmēru 1,2m x1,2m)	Ugunsdrošības noteikumi, 260.punkts;	01.08.2017
7.	Objektā kāpņu telpā nav attiecīgās informācijas par stāva kārtas numuru.	Ugunsdrošības noteikumi, 18.punkts	01.08.2017
8.	Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm nav izvietota informācija par veikto to pārbaudi	Ugunsdrošības noteikumi, 117.punkts	01.08.2017
9.	Ugunsdzēsības iekšējos krānos ne visi stobri ir noslēdzami	Ugunsdrošības noteikumi, 116.punkts	01.08.2017
10.	Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekts vai tā apstiprināta kopija	Ugunsdrošības noteikumi, 125.punkta 1.apakšpunkts;	01.08.2017
11.	Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai to apstiprinātas kopijas	Ugunsdrošības noteikumi, 125.punkta 2.apakšpunkts;	01.08.2017
12.	Ugunsdrošās durvis (ugunsdzēsības sūkņu telpā) nav apgādātas ar ugunsdrošo lenti (uguns izplatības aizkavēšanai)	Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts;	01.08.2017
turpinājums			

	Pārbaudes akts Nr. 22/9.6-3.1-41. no 2017.gada 20.marta.		
13.	Ugunsdzēsības krānu strūklas ražība neatbilst iekšējas ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas prasībām (ūdens skaitītājs, cauruļvada diametrs, ugunsdzēsības sūkņu, elektroaibidņu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces) (ugunsdzēsības sūkņu telpā)	Ugunsdrošības noteikumi 8.punkts, 100.punkts; Latvijas būvnormatīvs LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" (turpmāk teksta – LBN 221-98) (21.07.1998. g. MK noteikumi Nr. 256.) 49.punkts, 55.punkts.	01.08.2017
14.	Elektrosadales skapji nav nodrošināti ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm (ugunsdzēsības sūkņu telpā)	Ugunsdrošības noteikumi, 195.punkts	01.08.2017
15.	Neatbilst evakuācijas durvju augstums (internāta gaitenī)	Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts Latvijas būvnormatīvs LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība" (11.12.2007. g. MK noteikumi Nr. 866.) 164.punkts.	01.08.2018
16.	Durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem (pie internāta)	Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts, 19.punkts;	01.08.2017
17.	Objektā nav veikta ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude	Ugunsdrošības noteikumi, 74.punkts, 91.punkts;	01.08.2017
18.	Nav sastādīts tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par ventilācijas sistēmas pārbaudi	Ugunsdrošības noteikumi, 75.punkts, 92.punkts;	01.08.2017
19.	Objektā nav veikta ventilācijas kanālu tīrīšana	Ugunsdrošības noteikumi, 80.punkta 1.apakšpunkts, 92.punkts;	01.08.2017
20.	Izgaismotai evakuācijas zīmei nedarbojas apgaismojums (internāta gaitenī)	Ugunsdrošības noteikumi, 196.punkta 1.apakšpunkts	20.04.2017
21.	Nav pārstrādāts cilvēku evakuācijas plāns (evakuācijas izejas nav apzīmētas ar nepārtraukto līniju, nav teksta daļas ar informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā)	Ugunsdrošības noteikumi, 230.punkts, 232.punkts, 231.punkta 1.apakšpunkts;	01.08.2017

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
NAV /J. TUKĀNS/

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim,
Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Aleksandrs Sergejevs
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
KVG DIREKTORS JĀNIS TUKĀNS
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 17 .gada 31. MARTĀ