Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 11. septembrī
(datums)

Anastasija Doļinska
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. apliecības nr. 30059610303
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rotas iela 7, Jūrmala, LV-2010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/349
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 40.vidusskolā dienas nometnei „Gudrinieki" un "Gundrinieli" paredzēto telpu.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Akas iela 10, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Anastasijas Doļinskas 2017.gada 15.augusta iesniegumi Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 40.vidusskolas telpa Nr. 106.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm uzstādīta trauksmes signāla atskaņošanas aizture trauksmes iedarbināšanas gadījumā, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasību izpilde;
6.2. Automātiskai balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmai nav nodrošināta automātiskā ieslēgšana kad nostrādā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta un 168.punkta izpilde;
6.3. Nav uzrādīts akts par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudi un tīrīšanu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta un 92.punkta izpilde.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Gudrinieki" un "Gundrinieli" paredzēta telpa

neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — D.Šaripo (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: — (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) — (paraksts)

20____. gada ___. _____