Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00607916

2016. gada 24. novembris Birzgales pag., Ķeguma nov.

Kontrole
sākta: 2016. gada 24. novembris plkst.11:10

Kontrole
beigta: 2016. gada 24. novembris plkst.14:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **BIRZGALES PAMATSKOLA, Skolas iela 1, Birzgale, Latvija, tālr. 65034137**

Juridiskā persona Ķeguma novada pašvaldības, reģ.nr. 90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Latvija

Atbildīgā persona skolas direktors, Valentīns Pastars, tālr. 29190171

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Iepazīties ar grozījumiem Ministru kabineta 07.01.2013. noteikumos Nr.610, grozījumi 11.08.2015. Nr.469 un izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt noteikumu prasību ievērošanu no 01.09.2020.
Skola akreditēta 08.05.2015. līdz 11.05.2021.
Ķīmijas/dabas zinību klasē ir velkmes skapis, tas darbojas, ķīmiskās vielas tiek uzglabātas laboratorijā, nav piespiedu ventilācijas (pieplūdes/velkmes).

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Risināt jautājumu par pieplūdes velkmes ventilācijas ierīkošanu telpās, kur tiek uzglabātas ķīmiskās vielas un veikti laboratoriskie darbi.	Valentīns Pastars	01.09.2020

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits