Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 19.oktobrī
(datums)

Siguldas baptistu draudze
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.90000200957
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Gāles ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/399
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Siguldas baptistu draudzes ēka (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Gāles ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150
3. Īpašnieks (valdītājs): Siguldas baptistu draudze,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000200957, Gāles iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Siguldas baptistu draudze nometņu vadītājas Anastasijas Garklāvas 2017.gada 29.septembra iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vienstāva ēka ar kopējo platību 100 m². Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas, tai skaitā zemējuma ierīču pārbaude, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības.
7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Siguldas baptistu draudzes ēkas, Gāles ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Izdzīvotāji" organizēšanai no 23.10.2017.-27.06.2017.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____