Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2017.gada 11. oktobrī
(datums)

Rīgas 84.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 9000001306
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Lielvārdes ielā 141, Rīgā, LV - 1082
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/374
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei paredzētās telpas, Rīgas 84.vidusskolas klases, sporta zāle, sporta komplekss (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Lielvārdes iela 141, Rīga, LV - 1082.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Rimbenieces Daces 2017.gada 5.oktobra iesniegums Nr. b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3.stāvu ēka, sporta kompleksa pagrabstāvā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma. Aktu zālē ierīkota iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nav iebildumu apsekotā Objekta izmantošanai no 23.10.2017. līdz 27.10.2017. bērnu dienas nometnei "Veselīgs dzīvesveids".
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors — (amatpersona)

Smalkais — (paraksts)

O.Smalkais — (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

_____ (paraksts)

20____. gada ___. _____