Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

20 17 .gada 24. jūlijā
(datums)

RD IKSD BJC "Laimīte"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV – 1005
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/327
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu un jauniešu centra "Laimīte" bērnu dienas sporta nometnei "SA-VA" paredzētās lielās zāles, mazās zāles, 112.kabineta un 113.kabineta telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Sarkandaugavas iela 24, Rīga, LV-1005.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ.Nr.90000013606, Sarkandaugavas ielā 24, Rīgā, LV-1005.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Zanes Saudorgas 2017.gada 19.jūlija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: bērnu un jauniešu centra "Laimīte" bērnu dienas sporta nometnei "SA-VA" paredzētās lielās zāles, mazās zāles, 112.kabineta un 113.kabineta telpas.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta izpilde.
7. **Slēdziens**: bērnu un jauniešu centra "Laimīte", "SA-VA" paredzētās lielās zāles, mazās zāles, 112.kabineta un113.kabineta telpas neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore (amatpersona) A.Viņķe (paraksts) Agnese Viņķe (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____