Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2017.gada 12. decembrī
(datums)

Biedrība "Kompetences māksla"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008260673
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Jūrmalas iela 2k-1, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/423
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Pīlādzīši", Spuņciems, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2105
3. Īpašnieks (valdītājs): Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Kompetences māksla"nometņu vadītājas Signes Legzdiņas-Koreņukas 2017.gada 24.novembra iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - Ugunsaizsardzības sistēma) netiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši, skaņas līmenis nav tāds, lai ugunsgrēka trauksmes signāls būtu nekavējoši sadzirdams visas ēkas daļās, atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā" (turpmāk – LVS 54-14) 6.6.2 apakšpunkta prasībām, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasības.

6.2. Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši, manuāliem trauksmes signāldevējiem uzstādīta aizture, kā rezultātā nav nodrošinātas LVS 54-14 B8 nodaļas prasības, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības.

6.3. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkta prasības.

6.4. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.

6.5. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu attēlojumu telpās, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.

6.6. Objekta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklājiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulas prasībām. Ugunsdrošības noteikumu 260.punks.

6.7. Objekta 2.stāvā, pretī aktu zālei, ugunsdzēsības aparāts nav tehniskā kārtībā, bet tieši – ugunsdzēsības aparāta manometrs uzrāda spiediena kritumu zem minimālā pieļaujamā. Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā norādītos pārkāpumus, nav iebildumu Salas sākumskolas izmantošanai bērnu dienas nometnes "Ziemas sapnis" organizēšanai no 02.01.2018.-05.02.2018.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____