Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 16. janvārī
(datums)

Anastasija Doļinska
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas apliecības Nr. 30059610303
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rotas iela 7, Jūrmala, LV-2010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.02.1/12
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 40.vidusskolā dienas nometnei „Gudrinieki" paredzēta telpa.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Akas iela 10, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ. Nr. 90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Anastasijas Doļinskas 2017.gada 18.decembra iesniegumi Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 40.vidusskolas telpa Nr. 106.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm uzstādīta trauksmes signāla atskaņošanas aizture trauksmes iedarbināšanas gadījumā, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasību izpilde;
6.2. Nav uzrādīts akts par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudi un tīrīšanu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta un 92.punkta izpilde;
6.3. Pie ugunsdzēsības krāniem nav izvietota informācija par veikto pārbaudi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta izpilde.
7. **Slēdziens:** Nometnei „Gudrinieki" paredzēta telpa neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore _____ _____ D.Šaripo

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____