Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmalā
(izdošanas vieta)

2017.gada 23. maijā
(datums)

Lielupes pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000051576
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Aizputes iela 1a, Jūrmala
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.4-3.8.1 - 67

2017. gada 16. maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru posteņa komandieris, kapteinis Rūdolfs Rags
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Lielupes pamatskolas atbildīgo par ugunsdrošību Juriju Gursatova k-gu
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Lielupes pamatskolas telpu un teritorijas, Aizputes ielā 1a , Jūrmalā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	-	-	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta kāpņu telpas stāvi nav nodrošināti ar stāva kārtas numuru.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 18.punkts.	19.07.2017.

2.	Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	30.12.2017.
3.	Objektā ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem un apzīmētas ar 4.7 zīmi.	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	19.07.2017.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandierim Slokas ielā 44, Jūrmalā, LV-2015.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Rūdolfs Rags
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Dir. vietn. I. Pauložs
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017. gada 23. 05.