Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE 8.DAĻA
Krustpils iela 10, Rīga, LV-1073; tālr.: 67917707; fakss: 67932710; e-pasts: baldone@vugd.gov.lv;
www.vugd.gov.lv

Baldone
(izdošanas vieta)

2017.gada 08.decembrī
(datums)

Baldones novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000031245
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Pārupes", Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8.8-3.8.1/9

2017. gada 06.decembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas
(pārbaudes datums(-i))

reģiona pārvaldes Baldones daļas komandieris kapteinis Normunds Dārznieks
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Baldones vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajos darbos Ģirtam Kurmim
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Baldones vidusskolas telpu un teritorijas Iecavas iela 2, Baldonē (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2016.gada 25.maija Pārbaudes akts 22/8.16-3.8-1.	1.;2.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā Ugunsdrošības instrukcijā nepieciešams precizēt vai papildināt sekojošu informāciju: 1. evakuācijas izeju skaitu; 2. norādīt kinoteātra faktisko atrašanās adresi; 3. ugunsdzēšamā aparāta lietošanas grafiskas instrukcijas (attēlus, zīmējumus).	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 180.punkts.	Novērsts
2.	Objektā nav veikta atkārtota Ugunsdrošības instruktāža, jo Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā nav veikti atbilstoši ieraksti (pēdējais ieraksts maija mēnesī).	Ugunsdrošības noteikumi 190.punkta 1.apakšpunkts un 187.punkts.	29.12.2017.
3.	Objektā Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā nav veikti atbilstoši ieraksti par praktisko nodarbību veikšanu (par evakuācijas mācībām 15.11.2017).	Ugunsdrošības noteikumi 190.punkta	Novērsts
4.	Objektā ugunsaizsardzības sistēmai, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas paneļa: 1. nav sistēmas tehniskā projekta kopijas; 2. ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstā nav iekļautas visas zonas (konkrēti - skolas jaunā korpusa bēniņu telpa zona Nr.18 un pie pults atrodas divi saraksti ar un bez zonas Nr.18) skatīt pielikumā attēlus.	Ugunsdrošības noteikumi 125.punkta 1.apakšpunkts un 3.apakšpunkts	Novērsts
5.	Skolas jaunā korpusa bēniņu telpā automātiskās ugunsaizsardzības sistēmā uzstādītajam detektoram ir redzamas jau veiktas vadu savienojumu manipulācijas, skatīt pielikumā attēlus. Pēc pārbaudes konstatēts, ka no zonas Nr.18 saskaņā ar ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu, bēniņu telpā uzstādītā detektora signāls pienāk uz paneļa zonas Nr.14. indikācijas lampiņu nevis zonas Nr.18 indikācijas lampiņu, kā tam būtu jābūt.	Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts.	Novērsts
6.	Nav nodrošināta precīza automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas dokumentācijas noformēšana (ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā nav ierakstu par zonām, kurās konkrēti veikti remontdarbi un to iemesli).	Ugunsdrošības noteikumi 131.punkts.	Novērsts

Punkts Nr. 2 novērsts

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes
Ādažu Baldones posteņa
komandieris
N.Dārzaļiks

29.12.2017

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Normunds Dārznieks
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Direktora vietnieks administratīvi saimn. d. Gints Kuzmins
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2017.gada 8. decembrī