Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

20 18 .gada 7. maijā
(datums)

Biedrība "Attīstības Parks"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 40008251721
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kanāla iela 17, Alderi,
Ādažu novads, LV-2164
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3101/204
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: SIA "Gungas" etnogrāfiskā viesu māju kompleksa "Gungas" brīvdienu māju "Goda māja", "Eglītes", "Kadiķu", "Laivu māja" telpas, bērnu dienas un diennakts nometņu vajadzībām (turpmāk – nometņu mājas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Gungas", Divezeri, Ādažu novads, LV-2164
3. Īpašnieks (valdītājs): Aldis Plaudis
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Daces Virzas 2018.gada 10.aprīļa iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometņu mājas, kas sastāv no četrām atsevišķi stāvošam divstāvu ēkām, ar U3 ugunsnoturības pakāpi. Nometņu mājas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkta prasību izpilde;
6.2. Nometnes mājā "Goda māja" pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk –AUS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāts AUS tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija, AUS pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas, AUS aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo

zonu attēlojums telpās, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 125.punkta; 125.1.apakšpunkta; 125.2.apakšpunkta; 125.3.apakšpunkta prasību izpilde;

6.3. Nometņu mājās AUS neatbilst Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" prasībām (turpmāk – LVS 54-14), bet tieši, pie AUS detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti, AUS skaņas ierīces neatbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas standartā LVS EN 54-13 "Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 13.daļa: Sistēmas sastāvdaļu saderības un savienojamības novērtējums" (nometņu mājās izvietotās AUS sirēnas ir apsardzes sistēmu sirēnas nevis ugunsaizsadzības sistēmu sirēnas un tās nav sertificētas), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasību izpilde;

6.4. Nometņu mājās nav nodrošināts minimālais AUS trauksmes signāla skaņas līmenis (65 dB), atbilstoši LVS 54-14 prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasību izpilde;

6.5. AUS ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā nav aizpildīta informācija par AUS sistēmas tehniskās apkopes un uzturēšanas nosacījumiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 131.punkta prasību izpilde;

6.6. Nometņu mājās uz ugunsdzēsības aparātiem nav izdarīta atzīme uz attiecīgas uzlīmes, kas apliecina, ka ugunsdzēsības aparātiem ir veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate (novērtējums), kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 268.punkta un 269.punkta prasību izpilde;

6.7. Nometņu māja "Goda māja" nav nodrošināta ar minimālo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju A un B klases ugunsgrēkiem uz noteiktu platību, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 249.punkta un 249.2. apakšpunkta prasību izpilde;

6.8. Nometņu mājās nav veiktas elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta prasību izpilde;

6.9. Nometņu mājās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasību izpilde;

6.10. Nometņu mājās "Goda māja", Kadiķi" nav veiktas dabīgās ventilācijas

kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes un tīrīšana, nometņu mājās "Goda māja", "Kadiķi", "Laivu māja", "Eglītes" nav veikta dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaudes, nometņu mājā "Eglītes" nav veikta dūmvada tīrīšana un nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 74.punkta, 75.punkta, 80.punkta, 80.1.apakšpunkta prasību izpilde;

6.11. Nometņu mājās AUS iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes gaitā) un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā un nometņu māju atbildīgā persona nav nodrošinājusi AUS tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta un 131.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** 7.1.Nav iebildumu nometņu māju izmantošanai bērnu dienas nometņu "Sporta olimpiāde" no 19.07.-14.07.2018, "Gungu ritmi" no 23.07.-27.07.2018, "Meistarnīca" no 13.08.-17.08.2018, "Ceļojuma virpulī" no 09.07.-13.07.2018, no 23.07.-27.07.2018, no 06.08.-10.08.2018, no 13.08.-17.08.2018 vajadzībām.

7.2. Novēršot šā atzinuma 6.punktā minētos pārkāpumus, nav iebildumu nometņu māju izmantošanai bērnu diennakts nometņu "Sporta olimpiāde" no 08.07.-14.07.2018, "Gungu ritmi" no 22.07.-2707.2018, "Meistarnīca" no 12.08.-17.08.2018 vajadzībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore — Jana Ābolina

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____