Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

20 18.gada 27. martā
(datums)

Rīgas 34.vidusskolai
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90002201567
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kandavas ielā 4, Rīgā, LV – 1083
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/141
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 34. vidusskolas nometnei "ARCUS" paredzētās telpas (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Kandavas iela 4, Rīga
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Īpašuma departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000038741, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nataļjas Fadinas 2018.gada 20.marta iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2018.gada 20.martā ar Nr. 22/8-1.8.1/145.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: četrstāvu izglītības iestādes ēkas evakuācijas ceļi un telpas Nr.301 un Nr.309
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, kā rezultātā ir pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkta prasības;
6.2. Objekta telpas nav nodrošinātas ar zīmēm, kas ir ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota, kas norāda evakuācijas ceļus un izejas, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 206.punkta un 244.punkta prasības.

7. **Slēdziens:** objekta telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

(amatpersona) (paraksts) L.Daņilenko (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____