Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2018. gada 30. maijā

Nr. 2.3.8-14/8146, 8154/ 1291

Biedrība „AF zvaigznes"
Liepu iela 10, Matīšu, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV - 4210

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometnes
2. Objekta adrese: Valtenberģu muiža, Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV - 4215
3. Darbības veids: Bērnu diennakts atvērtas nometnes telpās; norises laiks 02.07. – 07.07., 30.07. – 04.08.2018.; maksimālais bērnu skaits nometnē līdz 40
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – biedrība „AF zvaigznes", reģ. Nr. 40008256659, Liepu iela 10, Matīšu, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV - 4210; nometnes vadītāja – Zanda Freija (apl. Nr. 116-00618)
5. Iesniegtie dokumenti: 19.03.2018. e-iesniegumi Nr. 8146, 8154 no nometnes.gov.lv; 18.04.2018. pieteikums; 09.04.2018. telpu un inventāra nomas līguma Nr. 9.1.2/2018/8 un 06.04.2018. telpu un inventāra nomas līguma Nr. 9.1.2/2018/7 kopijas; telpu plānu kopija; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" dzeramā ūdens testēšanas pārskata Nr. PV-2017-P-83472.01 (08.12.2017.) un atzinuma Nr. A-83472-2017.01 (08.12.2017.) kopijas
6. Apsekojums veikts: 29.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR" dzeramā ūdens testēšanas pārskata Nr. PV-2017-P-83472.01 (08.12.2017.) un atzinuma Nr. A-83472-2017.01 (08.12.2017.) kopijas
8. SLĒDZIENS **Valtenberģu muiža, Parka ielā 31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometnes" darbību.** **Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums biedrībai „AF zvaigznes" ir derīgs vienu gadu līdz 29.05.2019., veicot bērnu diennakts nometņu organizēšanu Valtenberģu muižā, Parka ielā 31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, gadījumos, ja nav iesniegta informācija par izmaiņām.**

Pielikumā: (30.05.2018.) Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2018. gada 30. maija atzinumam
Nr. 2.3.8-14/8146, 8154/1291

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2018. gada 30. maijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometnes

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – biedrība „AF zvaigznes", reģ. Nr. 40008256659, Liepu iela 10, Matīšu, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, LV - 4210

3. Objekta adrese: Valtenberģu muiža, Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV - 4215

4. Novērtēšanu veica: 29.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe

5. Novērtēšanā piedalījās: Mazsalacas novada nekustamo īpašumu speciālists Gints Luste

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts atvērtās nometnes tiek organizētas Valtenberģu muižā. Dalībnieku vecums no 8 līdz 13 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 40 bērniem. Valtenberģu muiža ir četrstāvu apjoma celtne. Nometnes vajadzībām nakšņošanai un atpūtai tiks izmantotas 3 plašas telpas ēkas 3. stāvā. Tualetes telpa zēniem atrodas 3. stāvā: 4 klozetpodi kabīnēs, 5 roku mazgātnes un dušas telpa ar duškabīni. Meiteņu tualetes atrodas 2. stāvā: 4 klozetpodi kabīnēs, 5 roku mazgātnes. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēts Mazsalacas vidusskolas ēdināšanas bloks „SIA Ēdiens.lv", reģ. Nr. 50103858271, PVD reģ. Nr. 017489.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Centralizēta

6.5. Gaisa apmaiņa

Telpas ir ar logiem un iespēju vēdināt; higiēnas telpās ir dabiskā ventilācija caur logiem.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Mazsalacas ūdensapgādes sistēma; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta ar elektriskajiem sildītājiem.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Mazsalacas inženiertehniskie tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Netiek vērtēts

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu veiks pašvaldības darbinieki. Matračus, segas, spilvenus, gultasveļu, tualetes papīru nodrošinās pašvaldība. Gultasveļas mazgāšanu nodrošina SIA „SANO FIRMA".

7. **SLĒDZIENS**

Valtenberģu muiža, Parka ielā 31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometnes" darbību.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi. Īpašu uzmanību pievērst 10.12.4. apakšpunkta prasību izpildei un nodrošināt pietiekamu sanitāro iekārtu skaitu personīgās higiēnas ievērošanai.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Līdz nometnes darbības uzsākšanai, pirms ūdens lietošanas dušās, vēlams notecināt ūdeni, kā arī veikt krānu galu un dušu uzgaļu dezinfekciju, lai izvairītos no legionellas baktērijām ūdensapgādes sistēmā.
4. Ēkas īpašniekam/ apsaimniekotājam rast iespēju un higiēnas telpās ierīkot piespiedu nosūces ventilācijas sistēmu.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv