Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

TRĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

03.04.2018
(datums)

Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/354.

2018.gada 19.martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(pārbaudes datums(-i))

reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors kapteinis Sergejs Radioņenko
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale" reģionālā sporta centra "Ķengarags" vadītājam Valdim Selga
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale" sporta bāzes ēkas telpu un teritoriju Maskavas iela 283B, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objektā, elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu pārbaudes akts neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām, bet tieši: nav atzinuma par elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu rezultātiem, nav elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības pārbaudes un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes, elektroinstalācijas shēmas un elektroinstalācijas izolācijai ar nominālo spriegumu līdz 500 V pārbaudes līdzspriegums ir 1000V.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 57.punkts.	01.09.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Tiks novērsts

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV -1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Sergejs Radioņenko
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Sporta komplekss vadītājs Valdis Silgs
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 02. aprīlī