Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
01.06.2018
(datums)

SIA "ARIMONDI"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40008272564
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Aglonas iela 56, Rīgā, LV-1057
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/297
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas Lietuviešu vidusskolas bērnu dienas nometnei "Sadosimies rokās un spēlēsim teātri visi kopā" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Prūšu ielā 42a, Rīgā, LV-1057.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods, adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ditas Danosas 2018.gada 2.maija iesniegums Nr.b/n. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde reģistrēts 2018.gada 3.maija ar Nr.22/8-1.8.1/299.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas Lietuviešu vidusskolas Interešu izglītības centrs telpas ar platību 49,7 m^2, kur aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Durvis evakuācijas ceļa nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 243.punkta un 246.punkta 3.apakšpunkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** nometnes telpas neatbilsts ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors — (paraksts) — S.Radionenko
(amatpersonas amats) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____