Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 27.aprīlī
(datums)

Jātnieku sporta klubs Kriķi
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000024313
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Ziedu ielā 2a, Upesciemā, Garkalnes novadā, LV-2137
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/195
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Berģu mūzikas un mākslas pamatskola (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas ielā 8, Upesciemā, Garkalnes novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Garkalnes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068337,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Brīvības gatvē 455, Rīgā, LV-1024
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jātnieku sporta kluba Kriķi nometņu vadītājas Ievas Križevicas 2018.gada 4.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde. Trīs stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 268.1.apakšpunkts.
6.2. Objektā uzstādītais automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem. Ugunsdrošības noteikumu 140.punkts.
6.3. Nav veikta Objekta zibensaizsardzības ierīces pārbaude. Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.
6.4. Elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma ierīce) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas 2012.gadā veikto Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudes mērījumu protokolā konstatētās neatbilstības. Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts.

6.5. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija. Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.

6.6. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas. Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.

6.7. Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm. Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.

6.8. Par 2017.gada oktobrī organizēto Praktisko nodarbību laikā pārbaudīto nodarbināto rīcību, novērotāji nav fiksējuši atbildīgo personu darbības, izvērtējuši problēmas un snieguši priekšlikumus par grozījumiem ugunsdrošības instrukcijā. Ugunsdrošības noteikumu 194.punkts.

6.9. 2017.gada oktobrī organizētās Praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts.

6.10. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis Objekta 3.stāvā, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.

6.11. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, kura ir publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un kura satur pilnu Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā norādīto informāciju. Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts.

6.12. Objekta 1.un 3.stāvā zem atklātām kāpnēm izbūvētas telpas priekšmetu uzglabāšanai. Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.

6.13. Objekta 2.stāvā demontētas durvis, kas atdala kāpņu telpu no pārējām telpām. Ugunsdrošības noteikumu 246.6.apakšpunkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Berģu mūzikas un mākslas skolas, Skolas ielā 8, Upesciemā, Garkalnes novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Zaļās vārnas ligzda", organizēšanai no 08.06.2018.-22.06.2018.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____