Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 27 .aprīlī
(datums)

Vangažu vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 201301104
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/492
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vangažu vidusskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136
3. Īpašnieks (valdītājs): Inčukalna novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000068337,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Vangažu vidusskolas nometņu vadītājas Tatjanas Bordanes 2018.gada 28.marta iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde. Trīs stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 18.punkts.

6.2. Nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana. Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts.

6.3. Ugunsdzēsības aparāti nav novietoti redzamās, viegli pieejamās vietās (ieslēgti mācību klasēs). Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts.

6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objektu ar pietiekošu daudzumu ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā Objekta platību un ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju A un B ugunsgrēku klasēm. Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts un 249.punkts.

6.5. Atsevišķu Objektā uzstādīto evakuācijas izeju un virziena rādītāju zīmju redzamību nodrošina iekšējais apgaismojums no pastāvīga un papildu autonoma elektroenerģijas avota vai avārijas apgaismojuma, kas automātiski ieslēdzas pastāvīgā elektroenerģijas avota pārtraukuma gadījumā. Ugunsdrošības noteikumu 201.punkts un 8.punkts.

6.6. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.

6.7. Elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma ierīce) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas 2015.gadā veikto Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudes mērījumu protokolā konstatētās neatbilstības. Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts.

6.8. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija. Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.

6.9. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas. Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.

6.10. Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm. Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.

6.11. Atsevišķi evakuācijas plāni nav aktuāli un pārskatāmi. Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts.

6.12. Pagrabstāvā pēc veiktajiem telpas remontdarbiem nav noņemts Ugunsaizsardzības sistēmas detektora aizsargvāciņš. Ugunsdrošības noteikumu 135.punkts.

6.13. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi, ka automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma iedarbojas, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai. Ugunsdrošības noteikumu 168.punkts.

6.14. Durvis evakuācijas ceļos (no koridora uz kāpņu telpu) ir pārbūvētas un mainīts durvju vēršanās virzienu, neievērojot būvnormatīvos noteiktās prasības. Ugunsdrošības noteikumu 246.6.apakšpunkts.

6.15. Pārbūvēto evakuācijas izeju durvju brīvais platums ir 60 cm, tādējādi pa šiem ceļiem iespējama mazāk kā 50 cilvēku evakuācija. Ugunsdrošības noteikumu 241.punkts.

6.16. Objektā izvietotajām divām atsevišķajām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām sirēnu skaņas signāli nav sadzirdami visās ēkas daļās. Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts, 169.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Vangažu vidusskolas, Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Kad izaugšu – es būšu...", organizēšanai no 04.06.2018.-22.06.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona)

(paraksts)

Kristiāna Ozoliņa
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____