Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 12. jūnijs
(datums)

Biedrība "LATVIJAS DŽOSUI KARATĒ FEDERĀCIJA"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008193298
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Vasara 117", Virši, Olaines novads, LV-2127
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 330
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts vasaras nometnei Samuraj paredzētās telpas Mālpils internātpamatskolā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
3. Īpašnieks (valdītājs): Mālpils novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2169.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Vasjanova Vitālija 2018.gada 5.jūnija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem un daļēji ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekts pilnā apjomā nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk - ugunsaizsardzības sistēma) (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts);
6.2. Obejektā nav norīkota persona, kas patstāvīgi (diennakti) uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu (Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts);
6.3. Objektā ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.7.zīmi

(Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts);

6.4. Objekta telpās evakuācijas ceļu un izeju zīmēm pilnā apjomā nav nodrošināts iekšējais apgaismojums no patstāvīga un autonoma elektroenerģijas avota (Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts, 196.1.apakšpunkts);

6.5. Objekta nav veikta rekuperācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts);

6.6. Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts, 90.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2018. gada ___. _____