Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmalā
(izdošanas vieta)
2018.gada 17.maijā
(datums)

Biedrība AKTĪVISTS
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.40008192860
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Ģertrūdes iela 66, Rīga, LV-1009
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8.4-3.10.1/13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesnīcas "Baltic Beach Hotel & Spa" konferenču zāle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jūras iela 23/25, Jūrmala
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "BBH Investments" , reģ.Nr.40403005735, Jomas iela 23/25, Jūrmala
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jurija Zundes – Zakeviča 2018.gada 29. marta iesniegumi b/n, reģistrēti VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļā: Nr.22/8.4-1.5.1/55; Nr.22/8.4-1.5.1/56; Nr.22/8.4-1.5.1/57; Nr.22/8.4-1.5.1/58; Nr.22/8.4-1.5.1/59; Nr.22/8.4-1.5.1/60; Nr.22/8.4-1.5.1/61; Nr.22/8.4-1.5.1/62.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves ugunsnoturības pakāpe ir U2a, 8 stāvu ēka, kurā ir ierīkotas: automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt pēc pieprasījuma.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandierim Slokas ielā 44, Jūrmalā, LV-2015.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandieris — V.Dzērve
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____