Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 3. maija
(datums)

Kristiešu draudze "Prieka Vēsts"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90000083853
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Bērzaunes iela 6, Rīga, LV-1039
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/197
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "ES ESMU" paredzētās telpas visu namā "Brūveri" (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Brūveri", Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
3. Īpašnieks (valdītājs): Uldis Dvinskis
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Brūveri", Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ketijas Sīles 2018.gada 4.aprīļa iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta telpās, kurās nakšņo nav izvietoti stāva evakuācijas plāni, kurā iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 235.punkts);
6.2. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas signāls par sistēmas uztveršanas ierīču (dūmu detektoru) bojājumu netiek pārraidīts uz uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtu (paneli) (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts, 126.punkts);
6.3. Objektā nav veikta ventilācijas kanālu tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu

90.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2018. gada ___. _____