Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 13.aprīlī
(datums)

Biedrība "Attīstības Parks"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40008251721
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Kanāla ielā 17, Alderos, Ādažu novadā, LV-2164
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/157
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Ādažu vidusskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Ādažu novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000048472, Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Attīstības parks" nometņu vadītājas Daces Virzas 2018.gada 11.aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestādes ēka. Trīs stāvi. U1 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma neatbilst standarta LVS CENT/TS 54-14 prasībām, bet tieši: zonas, kuras ietver vairāk nekā 5 telpas, telpas, kurās darbojas detektori, nav norādītas kontroles un indikācijas iekārtā, vai pie katrām telpas durvīm nav uzstādītas iznestās indikatoru lampas, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.
6.2. Durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā., kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Ādažu vidusskolas, Gaujas ielā 20, Ādažos, Ādažu novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Izglītojoša radoša darbnīca DROSME BŪT PAŠAM", organizēšanai no 23.07.2018.- 27.07.2017.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____