Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIMBAŽU DAĻA

Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži
(izdošanas vieta)

2018. gada 7. maijs
(datums)

RD IKSD BJC " Rīgas Skolēnu pils"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kr. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.9/7
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: kempings „ Klintis" mājiņa nr.1 un nojumes Nr.60, Nr.61.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: „ Klintis", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV- 4033
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „ Baltijas Cemping " Reģ. Nr. 44103096745
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
„ Klintis", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV- 4033
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Baibas Zāles (nometņu vadītāja apliecības nr. 116-00059) 2018. gada 12. aprīļa iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U3 ugunsnoturības pakāpes vienstāvu ēka, telpas nodrošinātas ar autonomu ugunsgrēka detektoru, ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.

7. **Slēdziens:** kempings „ Klintis" mājiņa nr.1 un nojumes Nr.60, Nr.61. „Klintis", Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atbilst ugunsdrošības prasībām un var izmantot nometnes organizēšanai.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembrī noteikumu Nr. 981 „ Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība " 8.5.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Salacgrīvas novada domē
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā , Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

(amatpersonas amats un adrese)

Limbažu daļas inspektore _____ J.Bohane-Kirilko
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____