Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 14.maijā
(datums)

Olaines novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000024332
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/230
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Olaines 2. vidusskolas sākumskolas kabineti, aktu zāle, baseins, ēdnīca, sporta zāle Skolas ielā 1, Olainē
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114
3. Īpašnieks (valdītājs): Olaines 2. vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90000032804, Skolas iela 1, Olaine, LV-2114
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Senčurovas Marinas 2018.gada 15.aprīļa elektroniskais iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
Olaines 2. vidusskola ir 3 stāvu ēka, kurā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā arī balss izziņošanas sistēma. Baseins ir atsevišķi stāvoša 2. stāvu ēka, kurā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
1. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm (skolas kāpņu telpā), kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts

2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompaktu strūklu bet ir nenoslēdzams(baiseina telpās), Ugunsdrošības noteikumi 116.punkts

7. **Slēdziens:** Apsekotās telpas atbilst ugunsdrošības prasībām, nav iebildumu Olaines 2. vidusskolas sākumskolas kabinetu, aktu zāles, baseina, ēdnīcas, sporta zāles Skolas ielā 1, Olainē izmantošanu bērnu dienas nometnes Eko nometne "Varavīksne", organizēšanai no 01.06.2018.- 22.06.2018.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Olaines daļas komandieris — (amatpersona) — (paraksts) — Andrejs Kotovs (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____