Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA
Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv;

Tukums
(izdošanas vieta)

2018.gada 18. marts
(datums)

Kandavas internātvidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.90009930050
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Talsu 18a, Kandava, LV-3120
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22.1/1.6-8.10/19
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Kandavas internātvidusskolas mācību klases, sporta zāle un internāts
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Talsu iela 18a, Kandava, Kandavas novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): Kandavas novada dome,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90000050886, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Nordenas Olitas elektroniski iesūtīts iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: IV izmantošanas veida ēka, U1 ugunsnoturības pakāpe, aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizāciju un telpas pilnībā aprīkotas ar ugunsdzēšamajiem aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Kandavas internātvidusskolas telpas un internāts, kas atrodas Talsu ielā 18a, Kandavā, atbilst ugunsdrošības prasībām un var tikt izmantota bērnu atpūtas nometnes rīkošanai.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.