Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 25.maijā
(datums)

SIA "Bērnudārzs Vinnijs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40103236506
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2101
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/27/
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Sākumskola un bērnudārzs "Vinnijs"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Bērnudārzs Vinnijs", reģistrācijas Nr. 40103236506,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Priežu iela 3, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2101
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Bērnudārzs Vinnijs" nometņu vadītājas Lauras Tālbergas 2018.gada 3.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde. Divi stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 125.1.apakšpunkts.
6.2. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas. Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.
6.3. Objekta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5. tabulai. Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.
6.4. Izgaismotā evakuācijas virziena rādītāja zīme, kas atrodas Objekta sporta zālē, nav darba kārtībā. Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts.
6.5. Atsevišķi evakuācijas plāni nav aktuāli un pārskatāmi. To izvietojums Objektā neatbilst faktiskajai situācijai dabā. Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts.

6.6. Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. Par aizkavējumu tiek uzskatīts jebkurš šķērslis, kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm. Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.

6.7. Objekta sākumskolas daļā pie Ugunsaizsardzības sistēmas detektoriem un manuālajiem trauksmes signāldevējiem vai to tuvumā nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti, atbilstoši LVS 54-14 A pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām. Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts un 123.punkts.

6.8. Elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma ierīce) netiek uzturēta darba kārtībā bet tieši nav novērstas 2017.gada 3.oktobrī veikto Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudes mērījumu protokolā konstatētās neatbilstības. Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts.

6.9. Reizē ar eēktroinstalācijas pārbaudēm nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.

6.10. 2017.gada 3.oktobrī veikto Elektroietaišu tehnisko parametru pārbaudes mērījumu protokols nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām. Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.

6.11. Nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana reizi piecos gados, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē. Ugunsdrošības noteikumu 90.un 91.punkts.

6.12. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi Objektam kas ir Objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un satur Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā norādīto informāciju. Ugunsdrošības noteikumu 176.un 180.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus nav iebildumu Sākumskola un bērnudārzs "Vinnijs", Priežu ielā 3, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Ceļojums apkārt zemeslodei", organizēšanai no 04.06.2018.- 15.06.2018.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — Kristiāna Ozoliņa (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) _____ (paraksts)

20____. gada ___. _____