Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmala
(izdošanas vieta)

2018.gada 11.jūnijs
(datums)

"FK Dinamo Rīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008095546
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Grostonas iela 6b Rīga, LV-1013
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8.4-3.10.1/30
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Lielupes pamatskolas 3.stāva klases un sporta zāle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Aizputes iela 1a, Jūrmala
3. Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr.90000056357
Jomas iela 1/5, Jūrmala
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Raimonda Apses 2018.gada 10.jūnija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves ugunsnoturības pakāpe ir U2b 3 stāvu ēka, kurā ir ierīkotas: automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt pēc pieprasījuma.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.