Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

20 18 .gada 21. janvārī
(datums)

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga,
(juridiskā vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/82
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 63.vidusskolas XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku izmitināšanai paredzētas telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pāles iela 9, Rīga, LV-1024.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, Reģ.Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Latvijas Nacionālā kultūras centra 2018.gada 16.janvāra iesniegums Nr.1.1-9/19.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 63. vidusskolas telpas (turpmāk- Objekts).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Objektā evakuācijas izejas durvis nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (durvis aizslēgtas ar atslēgu), kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 243.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku izmitināšanai paredzētās telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 518.punkta prasība.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Latvijas Nacionālajam kultūras centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

A.Viņķe
(amatpersona) (paraksts) Agnese Viņķe
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____