Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 1. jūnijā
(datums)

Biedrība "Latvijas zinātnes centru apvienība"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40008169402
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.101/294
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: zinātkāres centra "ZINOO Rīga" nometnēm „Rokas pie rīkiem" un "Uzdevums: enerģija" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Dzirnavu ielā 67, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Patollo",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40003413049, Blaumaņa iela 10-9, Rīga, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kārļa Kristiana Kriņģeļa 2018.gada 6.maija iesniegumi Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: tirdzniecības centra "Galleria Riga" 5.stāvā nometnēm „Rokas pie rīkiem" un "Uzdevums: enerģija" paredzētās telpas.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. nav uzrādīti zinātkāres centrā "ZINOO Rīga" veiktie elektroinstalācijas pārbaudes akti, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56. un 57.punkta prasības;
6.2. mehāniskā ventilācijas sistēma (pieplūdes sistēma AHU-1, AHU-2, AHU-3, AHU-4, AHU-5) neatbilst normatīvo aktu prasībām, par ko liecina 2017.gada 6.novembra skursteņslaucītāju amata meistara akts Nr.75803, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 63.punkta prasība.
7. **Slēdziens:** nometnēm „Rokas pie rīkiem " un "Uzdevums: enerģija" paredzētās telpas, Dzirnavu ielā 67, Rīgā, neatbilst Ugunsdrošības

noteikumu prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore _____ _____ D.Šaripo

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____