Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES VENTSPILS DAĻA
Inženieru iela 1, Ventspils, LV-3601; tālrunis 63607193, fakss 63622026; e-pasts ventspils@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ventspils
(izdošanas vieta)

20 17 gada 6. decembrī
(datums)

Ventspils jaunrades nams
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 3251900039
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Maiznieku iela 11, Ventspils
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.5-3.1/ 306

2017 gada 6. decembrī
(pārbaudes datums(-i)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk - VUGD KRB) Ventspils daļas inspektore InnaKunna
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ventspils jaunrades nama saimniecības pārzinei Mairitai Grebei
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Ventspils jaunrades nama telpu Maiznieku ielā 11, Ventspilī
(objekta nosaukums, adrese) ganību ielā 105, Ventspilī

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD KRB Ventspils daļas 2016.gada 19.decembra pārbaudes akts Nr. 22/12.5-3.1/277	1.,2.,3.,4.,5., 6.,7.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Nav nodrošināta ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšana ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. Gada 19. Aprīļa noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi" 187.punkts	01.06.2018

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārrūtu.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību iela 63/67, Liepājā

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore I. Kunna

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

saimniecības pārzine Mairita Grube

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20 17. .gada 08. decembrī