Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
PREIĻU DAĻA
Aglonas iela 20, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301; tālr.: 65307300; fakss: 65323062; e-pasts: preili@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Preiļos
(izdošanas vieta)

2018.gada 19. aprīlī
(datums)

Aglonas vidusskolai
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.4213900381
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.7-3.1-53

2018. gada 17. aprīlī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas inspektors, kapteinis Ēriks Pastars
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Aglonas vidusskolas direktora vietniekam atbildīgajam par ugunsdrošību Ilmāram Repšim,
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Aglonas vidusskolas un dienesta viesnīcas, Daugavpils iela 6 un 9, Jaunaglonā, Aglonas novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2015.gada 15.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-36	1.,2.,3.,4. punkts	Nav.
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2016.gada 14.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-49	Nav.	Nav.
3.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2016.gada 9.decembra pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-157	1.punkts	Nav.
4.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas 2017.gada 28.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-63	1.,2.,3. punkts	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Aglonas vidusskolas (turpmāk – objekts) kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) netiek uzglabāta: ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju; ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas.	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi", turpmāk (Ugunsdrošības noteikumi) 125.punkts	01.06.2018.
2.	Objektā nav veikta mehāniskas ventilācijas pārbaude un tīrīšanā.	Ugunsdrošības noteikumi 91.punkts un 92.punkts	01.09.2018.
3.	Objektā nav veikta dabīgas ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšanā.	Ugunsdrošības noteikumi 80.punkts	01.09.2018.
4.	Objekts nav nodrošināts attiecīgā stāva kārtas numuru.	Ugunsdrošības noteikumi 18.punkts	01.06.2018.
5.	Objekta pirmā stāva evakuācijas izejas nav nodrošinātas ar avārijas un evakuācijas izgaismoto rādītāju ierīcēm.	Ugunsdrošības noteikumi 245.punkts	01.09.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Ugunsdrošības pārkāpumi iesniedzot

S. Šatilova

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Ēriks Pastars

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

direktore Sidnija Šatilova

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 26. aprīlī