Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 28. maija
(datums)

Mores pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.4312900327
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Siguldas iela 15, More,
Siguldas novads, LV-2170
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/248
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Neredzamais dabā" un "Kriketa nometne" paredzētās telpas Mores pamatskolā un Mores tautas namā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Siguldas iela 3, Siguldas iela 15 un Siguldas iela 13, More, Siguldas novads, LV-2170.
3. Īpašnieks (valdītājs): Siguldas novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000048152, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Iršas Sigitas 2018.gada 9.maija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Mores pamatskolas un Mores tautas nama telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Mores pamatskolā nav veikta jumta koka konstrukciju ugunsdrošo īpašību zuduma novēršana (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 11.punkts);
   6.2.Mores tautas namā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts);
   6.3. Mores tautas namā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2018. gada ___. _____