Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDE
LIMBAŽU DAĻA
Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.go

Limbaži
(izdošanas vieta)

2017.gada 14.jūlijā
(datums)

SIA "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.44103055056
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Sporta iela 5, Staicele, Alojas novads LV 4043
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.5 – 3.1 - 121

2017.gada 14.jūlijā (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Alojas posteņa komandieris, kapteinis Ingars Dalka
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele" vadītāju Jāni Bakmani
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele", Sporta iela 5, Staicele, Alojas novads LV 4043
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nav veiktas praktiskās nodarbības atbilstoši instrukcijas sadaļai „Rīcība ugunsgrēka gadījumā" | Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238. „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā – Ugunsdrošības noteikumi) 192.punkts, 193.punkts, 194.punkts. | 01.09.2017. |
| 3. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav pieņemšanas akts. | Ugunsdrošības noteikumi 125.2. punkts. | 01.09.2017. |
| 4. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav tehniskais projekts. | Ugunsdrošības noteikumi 125.1. punkts. | 01.09.2017. |
| 6. | Pie iebrauktuves teritorijā nav izvietota ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma. | Ugunsdrošības noteikumi 30.punkts, 31.punkts. | 01.09.2017. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV4201, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļā , Noliktavu ielā 1, Limbažos, LV 4001.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica: Ingars Dalka

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)