Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 11.jūnijā
(datums)

Olaines novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000024332
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/325
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Olaines 1. vidusskolas sākumskolas divas mācību klases, gaiteņi, garderobe, ēdamzāle Meža ielā 2, Jaunolainē
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Meža iela 2, Jaunolaine
3. Īpašnieks (valdītājs): Olaines 1. vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas. Nr. 90000023854, Olaine, Zeiferta iela 4, LV-2114
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Veldas Veinbergas 2018.gada 14.maija elektroniskais iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
Olaines 1. vidusskolas sākumskola ir 2 stāvu ēka, kurā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

1. Durvis ugunsdrošā konstrukcijā nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī (nav pašaizvēršanās mehānismu), kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 20.punkts

2. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem., Ugunsdrošības noteikumi 140.punkts

3. Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, Ugunsdrošības noteikumi 243.punkts

7. **Slēdziens:** Apsekotās telpas atbilst ugunsdrošības prasībām, nav iebildumu Olaines 1. vidusskolas sākumskolas divas mācību klases, gaiteņus, garderobi un ēdamzāli Meža ielā 2, Jaunolainē izmantošanu bērnu dienas nometnes "Zaļās dienas", organizēšanai no 18.06.2018.- 29.06.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Olaines daļas komandieris — Andrejs Kotovs
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____