Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2018.gada 29. maijs
(datums)

BJBS Rīga
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/ 9
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: A.Upīša Skrīveru vidusskolas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads,
3. Īpašnieks (valdītājs): Skrīveru novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Ģirta Magones 2018.gada 14.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: A. Upīša Skrīveru vidusskola – ēka 3.stāvu ķieģeļu mūra ēka, dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, sienas siltinātas, centrālā apkure. Ēkā izbūvēti iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni. Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un balss izziņošanas iekārta. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** A.Upīša Skrīveru vidusskolas telpas, Stacijas laukumā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Māris Ignatjevs

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pasta gretsmagone15@inbox.lv 29.05.2018

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20____. gada ___. _____