A. Smeldelam
O. Babrim
O. Trancānoka
14.05.2018

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
RĒZEKNES DAĻA
Skolas ielā 1, Rēzekne, LV-4601; tālr.:64628063; fakss: 64624366; e-pasts: rezekne@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rēzeknē
(izdošanas vieta)

2018. gada 11.maijā
(datums)

Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reg.Nr.90000011588
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.8-3.1-160

2018. gada 9.maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes (turpmāk-VUGD LRB) Rēzeknes daļas inspektors kapteinis Oļegs Poskrjobiševs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Saimniecības daļas vadītājam Oskaram Babrim, izpilddirektoram Andrim Skredelim
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Rēzeknes Tehnoloģijas Akadēmijas Atbrīvošanas alejā 115 centrālo ēku un korpusus k3 un k4, Maskavas ielā 22 viesnīcas ēkas, Atbrīvošanas alejā 90 ēkas, Rēzeknē
(objekta nosaukums, adrese)

plānotā ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Latgales reģiona brigades Rēzeknes daļas pārbaudes akts no 19.aprīļa 2017.gada Nr.22/9.8-3.1-93/21	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	14
2.	VUGD Latgales reģiona brigades Rēzeknes daļas pārbaudes akts no 31.maija 2017.gada Nr.22/9.8-3.1-157/32	1,2,6,8,9,10,11,12,13,	3,4,5,7,14

SAŅEMTS
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Kancelejā
14.05.2018. Nr. 17-2/135

3.	VUGD Latgales reģiona brigades Rēzeknes daļas pārbaudes akts no 14.septembra 2017.gada Nr.22/9.8-3.1-263/50	1,2,3	nav
4.	VUGD Latgales reģiona brigades Rēzeknes daļas pārbaudes akts no 12.decembra 2017.gada Nr.22/9.8-3.1-417/81	1,2,3,4,5,6,7	nav

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Ugunsdzēsības hidrants nav uzturēts darba kārtībā (FN servisa hidrantu pārbaudes akts, Atbrīvošanas aleja 115).	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi", turpmāk tekstā (Ugunsdrošības noteikumi) 100.punkts	01.07.2018
2.	Objektu ugunsdrošības instrukcijās neatbilst vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informācija.	Ugunsdrošības noteikumu 180.1., 180.1.2.apakšpunkts	01.07.2018
3.	Ugunsdrošības instrukcijā rīcība ugunsgrēka gadījumā neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām	Ugunsdrošības noteikumu 180.7.apakšpunkts	01.07.2018
4.	Dienesta viesnīcā ugunsdrošības instrukcijā neatbilst: - maksimālais cilvēku skaits objektā; - instrukcijas sadaļā 12.2. un 12.3.norādītā informācija neatbilst esošajai situācijai objektā; - 12.4.15. objektā nav kam sniegt informāciju par cilvēku skaitu (nav diennakts dežuranta); - instrukcijas sadaļā 13. objektā nevar uzturēties cilvēki ar īpašām vajadzībām (objekts nav tam piemērots); - 14.sadaļā objektā nav nekādu tehnoloģisko iekārtu ko nepieciešams atslēgt;	Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts	01.07.2018
5.	Nav uzrādīts izglītību apliecinošs dokuments personai kura izstrādāja ugunsdrošības instrukcijas (atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai ne mazāk par 160 stundām).	Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts	01.07.2018
6.	Nav organizētas praktiskās nodarbības objektos.	Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts	01.10.2018

7.	Praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnālā.	Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts 10.pielikums	01.10.2018
8.	Viesnīcā nav demontēta vecā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts	01.09.2018
9.	Pārbaudes aktā nav norādīti ugunsdzēsības hidrantu numuri. Pārbaudes aktam nav pievienots ārējās ūdensapgādes tīkla plāns, kurā norādīta ugunsdzēsības hidrantu atrašanās vietas.	Ugunsdrošības noteikumu 106.punkts, 107.punkts	01.07.2018
10.	Nav uzrādīta dokumentācija kādā veidā tika veikta pārbaude iekšējiem ugunsdzēsības krāniem (mērinstrumenta atbilstoša dokumentācija, sertifikāts).	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts 2.pielikums	01.07.2018
11.	Nav uzrādīts atbilstošs dokuments personai, kura veica ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi.	Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts	01.07.2018

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Nav

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Daugavpilī, Rīgas ielā 1/3, LV - 5401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Oļegs Poskrjobiševs

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

RTA zvērināts Edmunds Klimanskis

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 14. maijā.