Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2018. gada 25. maijā Nr. 2.3.8-14/14135/1165

Vangažu EKBK draudze
Priežu iela 1a, Vangaži, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV - 2136

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne
2. Objekta adrese: Atpūtas centrs "Gančauskas", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV – 4108
3. Darbības veids: Bērnu diennakts atvērta nometne telpās un ārpus telpām; norises laiks 08.07. – 14.07.2018.; maksimālais bērnu skaits nometnē līdz 60 bērniem
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Vangažu EKBK draudze, reģ. Nr. 90000659221, Priežu iela 1a, Vangaži, Inčukalna, pagasts, Inčukalna novads, LV - 2136; nometnes vadītāja – Tatjana Bordane (apl. Nr. 037-00002)
5. Iesniegtie dokumenti: 17.05.2018. e-iesniegums Nr. 14135 no nometnes.gov.lv; telpu plāna kopijas; SIA „Laboratorija AUCTORITAS" dzeramā ūdens testēšanas pārskatu Nr. 4508/18 (23.05.208.) un Nr. 4507/18 (23.05.2018.) kopijas
6. Apsekojums veikts: 16.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: SIA „Laboratorija AUCTORITAS" dzeramā ūdens testēšanas pārskati Nr. 4508/18 (23.05.208.) un Nr. 4507/18 (23.05.2018.)
8. SLĒDZIENS **Atpūtas centrs "Gančauskas", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.** **Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums Vangažu EKBK draudzei ir derīgs vienu gadu līdz 24.05.2019., veicot bērnu diennakts nometņu organizēšanu atpūtas centrā "Gančauskas", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, gadījumos, ja nav iesniegta informācija par izmaiņām.**

Pielikumā: (25.05.2018.) Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2018. gada 25. maija atzinumam
Nr. 2.3.8-14/14135/1165

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2018. gada 25. maijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Vangažu EKBK draudze, reģ. Nr. 90000659221, Priežu iela 1a, Vangaži, Inčukalna, pagasts, Inčukalna novads, LV - 2136

3. Objekta adrese: Atpūtas centrs "Gančauskas", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV – 4108

4. Novērtēšanu veica: 16.05.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe

5. Novērtēšanā piedalījās: Atpūtas centra "Gančauskas" pārstāvis Dmitrijs Kotkovs

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts atvērtā nometne tiek organizēta atpūtas centrā "Gančauskas". Dalībnieku vecums no 7 līdz 12 gadiem, maksimālais dalībnieku skaits – līdz 60. Ēka ir trīsstāvu apjoma celtne. Trīs stāvos istabiņās, kas katra paredzēta 6-8 cilvēkiem, var mitināties 120 cilvēki. Ēkas 1. stāvā ir ēdamzāle un higiēnas telpas. Zēnu higiēnas telpā ir 3 klozetpodi kabīnēs, 3 izlietnes, 2 pisuāri un dušas telpa ar 4 dušas ierīcēm. Meiteņu higiēnas telpā ir 4 klozetpodi kabīnēs, 3 izlietnes un dušas telpa ar 5 dušas ierīcēm. Starp dušas ierīcēm ir necaurspīdīgas starpsienas un tās ir nodalītas ar aizkaru. Ir 8 āra mājiņas, katrā 8-10 gultas vietas. Tās tiek izmantotas tikai gada siltajos mēnešos. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās sertificēta pavāre Anastasija Marandiča.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Lokāla no granulu apkures katla.

6.5. Gaisa apmaiņa

Istabas ir ar logiem un iespēju vēdināt. Higiēnas telpās dabīgā ventilācija caur logiem.

6.6. Ūdens apgāde

Autonoma – 2 artēziskie urbumi; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstais ūdens vasaras periodos tiek nodrošināts ar elektriskajiem ūdens sildītājiem. Veikta ūdens paraugu

testēšana (SIA „Laboratorija AUCTORITAS" dzeramā ūdens testēšanas pārskati Nr. 4508/18 (23.05.208.) un Nr. 4507/18 (23.05.2018.)). Dzeramā ūdens analīzes atbilst Ministru kabineta 2017. gada 17. novembra noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" nekaitīguma prasībām.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Lokāla - krājrezervuārs

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Netiek vērtēts

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu veiks nometnes dalībnieki. Matračus nodrošina atpūtas centrs. Gultasveļu, dvieļus, individuāli nodrošinās nometnes dalībnieki.

7. **SLĒDZIENS**

Atpūtas centrs "Gančauskas", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Nometnes laikā peldēšanās pieļaujama tikai drošās peldvietās un dienas gaismā. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Telpu nomas līguma kopiju iesniegt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā līdz nometnes darbības uzsākšanai.
4. Līdz nometnes darbības uzsākšanai, pirms ūdens lietošanas dušās, vēlams notecināt ūdeni, kā arī veikt krānu galu un dušu uzgaļu dezinfekciju, lai izvairītos no legionellas baktērijām ūdensapgādes sistēmā.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv