Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 22 .maijā
(datums)

Biedrība "Arimondi"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.40008272564
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Aglonas ielā 56, Rīgā, LV-1057
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/356
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Babītes vidusskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000028870,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "Arimondi" nometņu vadītājas Ineses Gavares 2018.gada 17.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde. Trīs stāvi. Lielākā daļa telpu aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar tādām ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši Objektā nav ierīkota automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma, kā rezultātā nav nodrošināts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.
   6.2. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar tādām ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši Objektā pilnā apjomā nav ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) (Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.
   6.3. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem nav sastādīts akts (Ugunsdrošības noteikumu 92.punkts un 93.punkts).
   6.4. Izgaismotā evakuācijas virziena rādītāja zīme, kas atrodas Objekta aktu zālē, nav darba kārtībā (Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts).

6.5. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi instrukciju izstrādi un personu, kuras diennakti uzrauga ugunsaizsardzības sistēmas, instruktāžu par sekojošām tēmām:

1. Ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību;

2. Ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem;

3. aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām;

4. rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu (Ugunsdrošības noteikumu 127.punkts).

6.6. Atbildīgā persona veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrē Darba aizsardzības instruktāžu uzskaites žurnālā, kas neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 10. pielikumam.(Ugunsdrošības noteikumu 187.punkts).

6.7. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts).

6.8. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas (Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts).

6.9. Meiteņu mājturības kabineta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5. tabulas prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts).

6.10. Atsevišķi evakuācijas plāni nav aktuāli un pārskatāmi. To izvietojums Objektā neatbilst faktiskajai situācijai dabā. (Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Babītes vidusskolas, Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Pētnieki", organizēšanai no 04.06.2018.- 22.06.2018.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____