Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmala
(izdošanas vieta)

2017.gada 15.jūnijs
(datums)

Ludmila Grele
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40103023340
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Sarkandaugavas 3-71, Rīga, LV-1005
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# ATZINUMS Nr.22/8.4-3.10.1-31
## par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Sociālās integrācijas valsts aģentūras mājas Nr.3 un Nr.4
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Dubultu prospekts 59, Jūrmala
3. Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Republikas Labklājības ministrija, reģ.Nr.90000022064, Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ludmilas Greles 2017.gada 5.jūnija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu ēkām ir U2b ugunsnoturības pakāpe, kurās ir ierīkotas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: pārbaudes laikā normatīvo aktu ugunsdrošībā prasību būtiski pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu bērnu nometnes rīkošanu apsekotajā ēkā. Ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt pēc pieprasījuma.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.