Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2018.gada 29. maijs
(datums)

Biedrības Sporta Centrs "Sports Pro"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 40008037603
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Valdlauči" 2-7, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/15
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola un tās dienesta viesnīcas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135,
3. Īpašnieks (valdītājs): Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
internātvidusskola, Reģ.Nr.90000043028, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Jāņa Pavītola 2018.gada 21.maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Izglītības iestāde, piecustāvu (5.stāvs tehniskais) ar kopējo platību 4672,5.8 m^2, ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Dienesta viesnīca piecus stāvu ķieģeļu ēka (siltināta) ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, centrālā apkure. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota balss izziņošanas iekārta un automātiskā ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ierīkoti ugunsdzēsības krāni. Kopējā platība 6051,9m^2
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Būtiski ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika

konstatēti.

7. **Slēdziens:** Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošās internātvidusskola un tās dienesta viesnīcas telpas Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 01.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors		Māris Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Nosūtīts uz e-pasta pavitols@inbox.lv 29.05.2018 _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____