Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2017.gada 21.novembris
(datums)

Raunas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000057973
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.3-3.1.1-174

2017. gada 16.novembrī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas inspektore, virsleitnante Līga Ratniece
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Raunas vidusskolas sporta skolotājam Andrim Abrāmovam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Raunas vidusskolas, Skolas iela 1, Skolas iela 3, Kalna iela 4, Dīķa iela 6, Rauna, Raunas novads
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
-	-	-	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Ugunsdrošības instrukcijā iekļautā informācija neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 180.punkta prasībām.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā- Ugunsdrošības noteikumi) 180.punkts	01.03.2018.
2.	Objekts nav nodrošināts ar zīmēm, kas norāda evakuācijas ceļus un izeja ar iekšējo apgaismojumu no patstāvīga un autonoma elektroenerģijas avota. (Kalna iela 4, Rauna, Raunas novads)	Ugunsdrošības noteikumi 206.punkts	01.05.2018.
3.	Cietā kurināmā apkures iekārtai, ierīcei un dūmvadam nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude. Tehniskā stāvokļa pārbaudi veic reizi piecos gados. Par tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda aktu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 8.pielikumam. (Kalna iela 4, Rauna, Raunas novads)	Ugunsdrošības noteikumi 74.punkts	01.02.2018.
4.	Objektā esošais, ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, neatbilst Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma prasībām.	Ugunsdrošības noteikumi 125.punta 4.apakšpunkts	01.03.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas ielā 9, Valmierā

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Līga Ratniece

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

20___.gada ___. _____