Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Valmierā

2018. gada 11. jūnijā Nr. 2.3.8-14/14484/1456

Dace Lūkina
Laimas iela 2, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads, LV - 4126

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne
2. Objekta adrese: Raunas vidusskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV - 4131
3. Darbības veids: Bērnu diennakts atvērta nometne telpās un ārpus telpām; norises laiks 22.07. – 28.07.2018.; maksimālais bērnu skaits nometnē līdz 25
4. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Dace Lūkina, p.k. 200270-11294, Laimas iela 2, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV - 4126; nometnes vadītāja – Dace Lūkina (apl. Nr. CR 000034)
5. Iesniegtie dokumenti: 22.05.2018. e-iesniegums Nr. 14484 no nometnes.gov.lv; telpu plānu kopija
6. Apsekojums veikts: 06.06.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešams
8. SLĒDZIENS **Raunas vidusskola, Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.** **Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums Dacei Lūkinai ir derīgs vienu gadu līdz 10.06.2019., veicot bērnu diennakts nometņu organizēšanu Raunas vidusskolā, Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, gadījumos, ja nav iesniegta informācija par izmaiņām.**

Pielikumā: (11.06.2018.) Objekta higiēniskais novērtējums uz 1 lp.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv

Pielikums Veselības inspekcijas
2018. gada 11. jūnija atzinumam
Nr. 2.3.8-14/14484/1456

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Valmierā

2018. gada 11. jūnijā

1. Objekta nosaukums: Bērnu diennakts nometne

2. Objekta īpašnieks: Nometnes organizētājs – Dace Lūkina, p.k. 200270-11294, Laimas iela 2, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV - 4126

3. Objekta adrese: Raunas vidusskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV - 4131

4. Novērtēšanu veica: 06.06.2018., vides veselības analītiķe Silvija Švalkovska, vides veselības analītiķe Dina Līte-Zaķe

5. Novērtēšanā piedalījās: Dežurante Lauma Andersone

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Bērnu diennakts atvērtā nometne tiek organizēta Raunas vidusskolā. Raunas vidusskola ir Veselības inspekcijas uzraudzības objekts. Dalībnieku vecums no 7 līdz 12 gadiem; maksimālais dalībnieku skaits – līdz 25 bērniem. Skola ir trīsstāvu apjoma celtne. Nakšņošanai un atpūtai tiks izmantotas 3 mācību klašu telpas skolas 1. stāvā. Zēnu tualete atrodas 1. stāvā; tajā ir 4 klozetpodi kabīnēs, 2 pisuāri un roku mazgātne. Blakus ir darbinieku tualete ar klozetpodu un roku mazgātni. Meiteņu tualete atrodas 2. stāvā; tajā ir 4 klozetpodi kabīnēs, 3 roku mazgātnes un uzkopšanas inventāra telpa. Dušu telpas atrodas 1. stāvā blakus sporta zālei. Gan zēnu, gan meiteņu dušu telpās ir ģērbtuve, dušas telpa ar 2 dušas ierīcēm un tualetes telpa ar klozetpodu un roku mazgātni. Ir iespēja ievērot personīgo higiēnu: pieejami roku mazgāšanas un nosusināšanas līdzekļi, tualetes papīrs. Telpu sastāvs, platība un sanitāri higiēniskais stāvoklis atbilst higiēnas prasībām un nometnes programmai. Ēdināšanu nodrošinās PVD reģistrēta ēdnīca ar PVD reģ. Nr. 012558.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Telpu apdares materiāli ir atbilstoši telpu funkcijai un higiēnas prasībām; ir viegli kopjami un dezinficējami.

6.3. Apgaismojums

Dabiskais un mākslīgais; novērtējot vizuāli – zēnu ģērbtuvju tualetē apgaismojums ir nepietiekams, pārējās telpās nodrošināta atbilstība pastāvošajām prasībām.

6.4. Siltumapgāde

Centralizēta

6.5. Gaisa apmaiņa

Klašu telpās ir dabiskā ventilācija; telpas ir ar logiem un iespēju vēdināt. Skolas 1. stāva tualešu telpās ir dabiskās ventilācijas kanāli. Dušu telpās ir ierīkota piespiedu nosūces ventilācija. Apsekojuma laikā meiteņu dušas telpā nosūces ventilācija nefunkcionē - griesti, sienas, un ventilācijas reste ir klāti ar pelējumam līdzīgu vielu. Ģērbtuvju tualetēs ir ierīkota

piespiedu nosūces ventilācija. Apsekojuma laikā zēnu tualetes telpā nosūces ventilācija nefunkcionē.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Raunas pagasta ūdensapgādes sistēma; nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens padeve tiek nodrošināta ar elektriskajiem ūdens sildītājiem.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Raunas pagasta inženiertehniskie tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Netiek vērtēts

6.9. Vides pieejamība

Netiek vērtēts

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpu uzkopšanu veiks skolas personāls. Matračus, dvieļus, segas, spilvenus un gultasveļu individuāli nodrošinās nometnes dalībnieki.

7. **SLĒDZIENS**

Raunas vidusskola, Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā atbilst higiēnas prasībām un tajā var uzsākt objekta „Bērnu diennakts nometne" darbību.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Nodrošināt Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi.
2. Ja vasarā – peldsezonas laikā, nometnes darbības vietā ir paredzēta nometnes dalībnieku peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens pārbaudi un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas amatpersonām tiks uzrādīts apliecinājums (testēšanas pārskats) par peldūdens atbilstību 2017. gada 28. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā.
3. Līdz nometnes darbības uzsākšanai, pirms ūdens lietošanas dušās, vēlams notecināt ūdeni, kā arī veikt krānu galu un dušu uzgaļu dezinfekciju, lai izvairītos no legionellas baktērijām ūdensapgādes sistēmā.
4. Telpu nomas līguma kopiju iesniegt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā līdz nometnes darbības uzsākšanai.
5. Objekta īpašniekam izskatīt iespēju un uzstādīt dušas telpās starpsienas saskaņā ar 2002. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 27. un 73. punktu.
6. Līdz nometnes darbības uzsākšanai ēkas īpašniekam/ apsaimniekotājam rast iespēju un sakārtot nosūces ventilācijas sistēmu pie sporta zāles esošajās telpās: meiteņu dušas telpā un zēnu tualetē, kā arī nodrošināt pietiekamu apgaismojumu zēnu ģērbtuvju tualetē. Līdz konstatēto trūkumu novēršanai nometnes darbības laikā nodrošināt bērniem citas, higiēnas prasībām atbilstošas, higiēnas telpas.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs Kalvis Latsons

Silvija Švalkovska, 64281130
silvija.svalkovska@vi.gov.lv