Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmalā
(izdošanas vieta)

2018.gada 4.jūnijā
(datums)

Biedrība "Zaļais ceļš"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008145870
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Cēsu iela 13 – 16, Rīga, LV - 1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8.4-3.10.1/27
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vides izglītības centra telpas (turpmāk - Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pils ielā 1, Jūrmala
3. Īpašnieks (valdītājs): Jūrmalas pilsētas dome, reģ.Nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ilzes Herbergas 2018.gada 25. maija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves ugunsnoturības pakāpe ir U3, divstāvu koka ēka, kurā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   — Objekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem;
   — Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (turpmāk – ugunsaizsardzības sistēma) nav tehniskā projekta;
   — Nav ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akta;
   — Nav ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksta;
   — Nav ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla;
   — Nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija;
   — Nav ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla;
   — Nav izstrādāti evakuācijas plāni;
   — Nav veikta elektroinstalācijas pārbaude;
   — Nav veikta elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude.