Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmalā
(izdošanas vieta)

2018.gada 31. janvārī
(datums)

Lielupes pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr.90000051576
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Aizputes iela 1a, Jūrmala, LV-2010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.4-3.8.1/11

2018 gada 30.janvārī (pārbaudes datums(-i)) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas inspektore, virsleitnante Andželika Kreicmane
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Lielupes pamatskolas pārstāvjiem:
— direktora vietniecei E.Pavītolai;
— atbildīgajam par ugunsdrošību J.Gursatovam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Lielupes pamatskolas telpu un teritorijas Aizputes ielā 1a, Jūrmalā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	VUGD RRP 4.daļas 2017.gada 23.maija Pārbaudes akts Nr.22/8.4-3.8.1- 67	1.p.; 3.p.	2.p.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objekta evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši: — ugunsdzēsības līdzekļu izvietojums.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā – Ugunsdrošības noteikumi) 231.4.apakšpunkts.	12.03.2018.
2.	Objektā evakuācijas durvis nav viegli atveramas no telpas iekšpuses.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	04.06.2018.
3.	Objektā virtuves zona nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju 1,2m x 1,2m.	Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.	12.03.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

nav.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandierim Slokas ielā 44, Jūrmalā, LV-2015.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas inspektore A.Kreicmane

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

dir. vietn. saimn. jautājumos, I. Vaivods

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018. gada 1. februārī