Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
SALDUS DAĻA
Skrundas iela 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801; tālr.: 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldus@vugd.gov.lv; vugd@vugd.gov.lv

Saldus
(izdošanas vieta)

20<u>18</u>.gada <u>20. marts</u>
(datums)

Saldus tehnikums
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000024436
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kalnsētas iela 24, Saldus,
Saldus novads, LV-3801
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.4-3.1/ 44

20<u>18</u> gada <u>20. marts</u> Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(pārbaudes datums(-i))

Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas inspektors virsleitnants Mairis Jocus
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties atbildīgajam par ugunsdrošību Saldus tehnikumā Raivo Tukam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica mācību ēkā, Kalnsētas ielā 16 un Kalnsētas ielā 24, meiteņu dienesta viesnīcā, Kalnsētas ielā 20, zēnu dienesta viesnīcā, Kalnsētas ielā 22, galdnieku darbnīcā, Kalnsētas ielā 25, garāžas ēkā, Kalnsētas ielā 25a, mācību darbnīcās, Kalnsētas ielā 27, ugunsdzēsēju mācību bāzes ēkā, Kalnsētas ielā 35 un mehāniskajās darbnīcās, Kalnsētas ielā 39, Saldū, Saldus novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas 2017.gada 14.marta pārbaudes akts Nr.22/12.4-3.1/42.	1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Saldus tehnikuma mācību ēkas jaunajā korpusā katrs kāpņu telpas stāvs nav apzīmēts ar attiecīgā stāva kārtas numuru.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 18.punkts.	31.08.2018.
2.	Saldus tehnikuma mācību ēkas jaunajā korpusā 2. un 3.stāva durvis, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumi 19.punkts.	31.08.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

NAV

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Mairis Jocus

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Ugunsdrošības speciālists R. Tukā

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 20. maijā