Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 11. maija
(datums)

SIA "ANT"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40003129371
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/224
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "KLASIKA" paredzētās telpas atpūts bāzē "KLASIKA" (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stacijas iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "ANT", Reģ.Nr.40003129371,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Krimuldas iela 2, Rīga, LV-1039.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Irinas Mjagkovas 2018.gada 13.aprīļa iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Akts, par Objektā veiktās elektoinstalācijas pārbaudes rezultātiem, nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts);
6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts).
7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore _____ _____ S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2018. gada ___. _____