Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 12. jūnija
(datums)

SIA "OnPlate"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40103824945
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Smilšu iela 9 k-1-18, Baloži,
Ķekavas novads, LV-2112
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 328
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: dienas nometnei "Nepiekrīti=neiekrīti" paredzētās telpas Ulbrokas vidusskolā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Ulbrokas vidusskola, Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130.
3. Īpašnieks (valdītājs): Stopiņu novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000067986, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Skutānes Elīzas 2018.gada 4.jūnija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā 2., 3.stāva un pagrabstāva kāpņutelpā atvienoti durvju pašaizveres mehānismi, durvis tiek turētas atvērtā stāvoklī (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 21.punkts);
6.2. Objekta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju, kura minimālais izmērs ir 1,2 m x 1,2 m (Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts 5.pielikuma 2.tabula);
6.3. Objektā maksimālais attālums no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai pārsniedz 20 metrus (Ugunsdrošības noteikumu

262.1.apakšpunkts);

6.4. Objekts nav nodrošināts ar minimālo pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju A un B klases ugunsgrēkiem uz noteiktu Objekta platību (Ugunsdrošības noteikumu 249.2.apakšpunkts, 5.pielikuma 2.tabula).

6.5.Objekta pagrabstāvā ugunsdrošās konstrukcijās (pārsegumā) neblīvās vietas nav aizdarinātas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža (Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — S.Suveizda (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) — (paraksts)

2018. gada ___. _____