Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
2018.gada 19. jūnijā
(datums)

Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 3371902398
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/378
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "Dombrovskis Mārtiņš 1" paredzētās telpas Mālpils novada domes dienesta viesnīcā, Mālpils Sporta kompleksā (turpmāk – Telpas) no 22.07.2018. līdz 31.07.2018.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Pils iela 7, Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.
3. Īpašnieks (valdītājs): Mālpils novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000048398, Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2169.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Mārtiņa Dombrovska 2018.gada 6.jūnija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUTSS).
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Mālpils novada domes dienesta viesnīcas ēdnīcā, Mālpils Sporta kompleksā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts, 92.punkts);
6.2. Mālpils novada domes dienesta viesnīcā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts);
6.3. Mālpils Sporta kompleksā nav norīkota persona, kas patstāvīgi (diennakti)

uzauga automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUTSS) (Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts);

6.4. Telpās AUTSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.7.zīmi (Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts);

6.5. Mālpils sporta kompleksā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts);

6.6. Mālpils sporta kompleksā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts);

6.7. Mālpils sporta kompleksā AUTSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm uzstādīta trauksmes signāla atskaņošanas aizture trauksmes iedarbināšanas gadījumā (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts, 4.punkts, Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14:2004 "Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai " B.pielikuma 8.punkts);

6.8. Mālpils novada domes dienesta viesnīcas gaiteņos izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes, nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts, 206.punkts, 245.punkts);

6.9. Mālpils novada domes dienesta viesnīcas pagrabā, vietas kur inženiertīkli šķērso pārsegumu nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem (Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts, 15.punkts);

6.10. Mālpils novada domes dienesta viesnīcas elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti (Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts);

6.11. Mālpils novada domes dienesta viesnīcā esošās AUTSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas nenodrošina savstarpēju vadību ugunsgrēka gadījumā, proti, nostrādājot vienai AUTSS netiek nodrošināts trauksmes signāls otras AUTSS darbības zonās (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts, 140.3.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šī atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors Smalkais O.Smalkais
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2018. gada ___. _____