Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 18.jūnijā
(datums)

NVO Latvijas Bērnu Fonds
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr40008018725
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Brīvības gatvē 310-75, Rīgā, LV-1006
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/371
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas komplekss "Leiputrija" (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Stirniņas", Iļķenē, Ādažu novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Valdis Perro, "Stirniņas", Iļķene, Ādažu novads
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: NVO Latvijas Bērnu Fonds nometņu vadītājas Signes Melderes 2018.gada 7.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss ar saimniecības zonas ēku un vairākām atsevišķi stāvošām mājiņām.Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, 2.mājiņā ir bojāts ugunsgrēka detektors. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts.
6.2. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi kas ir objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un satur Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā prasīto informāciju. Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts un 180.punkts.
6.3. Par Objekta saimniecības ēkas un pirts ēkas dūmvadu, apkures ierīču un iekārtu un dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem nav sastādīti akti. Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts.
6.4. Reizi piecos gados nav veikta Objekta saimniecības ēkas un pirts ēkas apkures ierīču, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude. Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu atpūtas kompleksa "Leiputrija", "Stirniņas", Ilķenē, Ādažu novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Krāsainā vasara", organizēšanai no 09.07.2018.- 18.07.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____