Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2018.gada 2. jūlijā
(datums)

Biedrība "MĒRĶĪ"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40008249426
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Jasmīni" – 6, Villasmuiža,
Ropažu novads, LV-2135
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 426
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: diennakts nometnei "MĒRĶĪ" paredzētās telpas Zaķumuižas pamatskolā (turpmāk – Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2135.
3. Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.90000029039, Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ieviņa Ilvara 2018.gada 14.jūnija iesniegums Nr.b/n.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm uzstādīta trauksmes signāla atskaņošanas aizture trauksmes iedarbināšanas gadījumā (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts);
6.2. Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmai nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts).

7. **Slēdziens:** jānovērš šā atzinuma 6.punktā minētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — S.Suveizda

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

2018. gada ___. _____