Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 25.jūnijā
(datums)

BJSS "Rīdzene"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.900011524360
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Bauskas ielā 88, Rīgā
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/394
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nams "Strops"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Cīruļu ielā 4b, Inčukalnā, Inčukalna novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Menergo", reģistrācijas Nr. 50103543061,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Cīruļu iela 10b, Inčukalns, Inčukalna novads.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: BJSS "Rīdzene" nometņu vadītājas Jūlijas Kuzminas 2018.gada 10.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu viesu izmitināšanas ēka. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Objektā ierīkotās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – Panelis) signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem.. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 140.punkts.
   6.2. Pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta šī dokumenta kopija. Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.
   6.3. Pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas. Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.
   6.4. Pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (9. pielikums). Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkts.
   6.5. Virtuves telpa nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5. tabulai. Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts.

6.6. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar tādām ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši – virtuves telpas ar palīgtelpām nav nodrošinātas ar ugunsgrēka detektoriem. Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.

6.7. Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar 4.7. zīmi (1. pielikums). Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.

6.8. Objekta 1.stāvs pilnā apmērā nav nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši A un B ugunsgrēka klases dzēšanai. Ugunsdrošības noteikumu 249.punkts.

6.9. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, kas ir objekta lietošanas mērķim atbilstošas ugunsdrošības prasību kopums, kā arī nav veikta darbinieku instruēšana ugunsdrošības jomā. Ugunsdrošības noteikumu 176.punkts, 184.punkts.

6.10. Atbildīgā persona nav noteikusi kārtību, kādā ar ugunsdrošības prasībām iepazīstināma persona, kas nav nodarbinātais (viesi). Ugunsdrošības noteikumu 189.punkts.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Viesu nama "Strops", Cīruļu ielā 4b, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Daugava", organizēšanai no 15.08.2018.- 29.08.2018.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā LV-1050
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____